



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ул. Некрасова, д.23, г. Псков, 180001, тел. / факс 29-99-44, e-mail: info@gkn.pskov.ru, сайт: www.gkn.pskov.ru

СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,

поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы на официальном сайте в сети «Интернет» Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в редакции от 09.06.2015 № 569)

Акт государственной историко-культурной экспертизы на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов российской Федерации регионального значения «Здание бывших Иркутских казарм, в котором 22/II-1918 года происходило формирование II-го Красноармейского полка», расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 54. Проектная документация «Проведение работ по приспособлению для современного использования нежилого помещения № 1055 ОКН РЗ» (устройство системы газоснабжения), выполнен аттестованными Министерством культуры Российской Федерации экспертами: Голубевой И.Б., Горловой Л.К., Левитан И.Б., в период с 15 января 2018 года по 15 февраля 2018 года.

В сети «Интернет» заключение государственной историко-культурной экспертизы было опубликовано 27 февраля 2018 года.

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения заключения историко-культурной экспертизы	Позиция Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия
1.	Предложения в рамках общественного обсуждения заключения историко-культурной экспертизы не поступили	-

Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия по результатам рассмотрения заключения экспертизы, прилагаемой к ней проектной документации, принимает решение о несогласии с выводами, изложенными в заключении экспертизы. Причина несогласия: несоответствие заключения экспертизы законодательству Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Согласно представленной проектной документации на проведение работ по приспособлению для современного использования (устройство системы газоснабжения) нежилого помещения № 1055 в объекте культурного наследия регионального значения «Здание бывших Иркутских казарм, в котором 22 февраля 1918 года происходило формирование II-го Красноармейского полка», 1918 г., расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 54 (далее – Памятник), в качестве источника газоснабжения нежилого помещения № 1055 используется существующий газопровод. От места врезки до ввода в теплогенераторную нежилого помещения № 1055 проектом предусмотрена прокладка газопровода по наружной стене дворового фасада, в уровне первого этажа. Длина прокладки газопровода по фасаду составляет 29,2 м. Крепление газопровода к наружной стене выполняется при помощи уголка L=100 мм с шагом 6,0 м в количестве 11 штук, прикрепленных к стене двумя дюбелями L=100 мм, d=8 мм.

Согласно листу 3 (Фасад в осях Е-А) раздела 3, книги 1, подраздела 1 «Пояснительная записка. Система газоснабжения. Ведомость объемов работ» два крепежных уголка (№ 3 и № 4 от места врезки) крепятся на кирпичные перемычки окон первого этажа.

Кирпичные перемычки окон и ворот боковых и дворовых фасадов являются предметом охраны Памятника, утвержденным приказом Государственного комитета Псковской области по культуре от 14.11.2011 № 458 (далее – Предмет охраны), на основании Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон 73-ФЗ) и Закона области от 10.05.1999 № 37-ОЗ «О государственной охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Псковской области».

В соответствии со статьей 18 Закона 73-ФЗ предмет охраны объекта культурного наследия – описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению.

Крепление газопровода на кирпичные перемычки окон первого этажа приведет к нарушению физической сохранности Предмета охраны. Также

газопровод проходит поверх шести кирпичных перемычек, что в свою очередь нарушает визуальное восприятие Предмета охраны и Памятника в целом.

Согласно статье 40 Закона 73-ФЗ сохранение объекта культурного наследия – меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

Кроме того, лист 3 (Фасад в осях Е-А) раздела 3, книги 1, подраздела 1 «Пояснительная записка. Система газоснабжения. Ведомость объемов работ» не соответствует листу 3 (Обмерный чертеж фрагмента дворового фасада) раздела 2, том 2 «Обмерные чертежи».

Председатель Государственного комитета
Псковской области по охране
объектов культурного наследия



Е.А.Яковлева

30 марта 2018 г.

(дата)